



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

«21» декабря 2017 г.

№ 2341

с. Богучаны

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Богучанском районе – главный государственный санитарный врач по Богучанскому и Кежемскому районам Шигина Ирина Леонидовна, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 статьи 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном МКОУ Невонская школа, 663461, Россия, Красноярский край, Богучанский район, п. Невонка, ул. Октябрьская, 20, постановление по делу об административном правонарушении от 21.12.2017 г. № 4510, выявил нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения.

Установлено: 14.11.2017г с 10 часов 00 минут, в месте осуществления деятельности МКОУ Невонская школа по адресу: 663461, Россия, Красноярский край, Богучанский район, п. Невонка, ул. Октябрьская, 20 (протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов № 3311 от 14.11.2017г).

Обнаружено: нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения:

- хозяйственная зона территории школы не оборудована контейнерами с крышками, установленных на площадках с твердым покрытием, пищевые отходы пищеблока и твердые бытовые отходы в мешках для мусора до вывоза специальным транспортом хранятся в дощатом сарае, нарушение п.3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10);

- площади учебных помещений для 2-го класса и в кабинете № 14 менее 2,5 кв.м на одного обучающегося (количество учащихся занимающихся в этих кабинетах – 22 человека и 18 соответственно, при площади кабинетов

30,6 кв.м, что составляет 1,4 кв.м и 1,7 кв.м соответственно на одного учащегося), нарушение п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- полы в мастерских трудового обучения, спортивном зале с дефектами и механическими повреждениями, что не отвечает требованиям п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- стены в здании мастерских трудового обучения с повреждениями поверхности, деформацией, не позволяют проводить влажную уборку, что не отвечает требованиям п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- поверхность стен помещений медицинского кабинета не гладкая со щелями, что является нарушением п.4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность";

- в местах установки раковины в медицинском кабинете не предусмотрена отделка керамической плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от приборов с каждой стороны, нарушение п.4.6 СанПиН 2.1.3.2630-10;

- для подбора учебной мебели в соответствии с ростом учащихся не проведена её цветовая маркировка, нарушение п. 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- при расстановке учебной мебели в классах не соблюдаются расстояния от первой парты до учебной доски; по результатам замеров, проведенных специалистами измерительной рулеткой (заводской номер 008, сведения о поверке № 001009577, срок действия до 26.12.2017г) во 2 классе расстояние до доски составляет 150 см; в кабинете № 14 расстояние до доски составляет 150 см; в кабинете № 16 расстояние до доски составляет 180 см, кабинете № 2 составляет 180 см; в кабинете № 3 составляет 200 см, в кабинете № 4 составляет 200 см, при нормируемом расстоянии не менее 240 см; не соблюдается расстояние между рядом столов и наружной стеной в кабинете № 13 и № 9 составляет 30 см, при нормируемом расстоянии 50-70см, что является нарушением п.5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- согласно поступившему в территориальный отдел 22.11.2017г протоколу измерений физических факторов неионизирующей природы № 211-518 от 14.11.2017г, экспертному заключению от 30.11.2017г № 4942 осветительные приборы не обеспечивают нормативных требований к общему искусственному освещению, уровень искусственного освещения измеренному специалистом Аккредитованного ИЛЦ на базе филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске, г. Заозерном и Богучанском районе (аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра) № РОСС RU. 0001.510640) прибором Аргус-07 (погрешность средства измерения $\pm 8\%$, заводской № 386 свидетельство о поверке: № 062007018 действителен до 23.05.2018) в кабинете информатики составляет от 151 лк ± 14 до 156 лк ± 14 (при нормируемом от 300 до 500 лк), в кабинете № 4 начальных классов от 109 лк ± 14 до 112 лк ± 14 (при нормируемом от 300 до 500 лк), в кабинете начальных классов № 3 от 111 лк ± 14 до 112 лк ± 14 (при нормируемом от 300 до 500 лк), в кабинете начальных классов № 2 от 110 лк ± 14 до 113 лк ± 14 (при нормируемом от 300 до 500 лк), кабинете технологии (де-

вочки) от $121 \text{ лк} \pm 14$ до $124 \text{ лк} \pm 14$ (при нормируемом от 300 до 500 лк), кабинете № 1 (5 кл) от $107 \text{ лк} \pm 14$ до $110 \text{ лк} \pm 14$ (при нормируемом от 300 до 500 лк), что не отвечает требованиям п. 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10; замеры физических факторов, прибором «Метеоскоп – М» (погрешность средства измерения $\pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$, заводской № 78013, свидетельство о поверке: № 073063004 действителен до 12.04.2019), уровень температуры в кабинете информатики составляет от $16,6 \pm 0,2 \text{ }^{\circ}\text{C}$ до $16,8 \pm 0,2 \text{ }^{\circ}\text{C} \pm 0,2 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (при ПДУ $18\text{-}24 \text{ }^{\circ}\text{C}$), что не отвечает требованиям п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- умывальные в санузлах не обеспечены горячим водоснабжением, санузел для персонала, сливные бачки санузла для девочек в основном здании школы находится в не рабочем состоянии, что не отвечает требованиям п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- допущено на пищеблоке использование кухонной посуды со сколами эмали, что не отвечает требованиям п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08;

- нарушаются правила мытья посуды столовой и кухонной посуды, посуда моется с нарушением температурного режима, что не отвечает требованиям п.5.12 СанПиН 2.4.5.2409-08;

- нарушаются правила обработки яиц: яйца обрабатываются в моечной посуды пищеблока, а не в специально отведенном месте мясо-рыбного цеха пищеблока, что создаёт угрозу вспышечной заболеваемости сальмонеллезом среди учащихся и не отвечает требованиям п.8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08;

- нарушаются правила отбора суточных проб на пищеблоке: пробы отбираются в не стерильную посуду (прожаренные в духовом шкафу ёмкости, хранятся до отбора проб в открытом виде без крышек), отобранные пробы сохраняются менее 48 часов (учитываются выходные и праздничные), что не отвечает требованиям п. 14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08;

- в журнале бракеража готовых блюд не заполняется графа отметки времени проведения бракеража, т.е оценки качества блюд бракеражной комиссией, после оценки которой, может проводиться раздача готовой пищи, что не отвечает требованиям п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08;

- расписание уроков составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов, нарушение п.10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- в расписании уроков различные по сложности предметы не чередуются в течение дня и недели: для обучающихся 1 ступени основные предметы не чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, труда и физической культуры, что не отвечает требованиям п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- у всех сотрудников школы, кроме сотрудников пищеблока, не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация в установленном порядке, нарушение п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Данные нарушения могут привести к угрозе возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний.

Причиной совершения административного правонарушения послужило недостаточное финансирование учреждения, а также ненадлежащий контроль со стороны должностного лица, на которого возложена ответствен-

ность за соблюдение и исполнение должностных обязанностей в данной сфере.

Руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вношу представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, и обязываю МКОУ Невонская школа рассмотреть указанное представление и принять меры по их устранению.

О принятых мерах сообщить в адрес Главного государственного санитарного врача по Богучанскому и Кежемскому районам Шигиной Ирине Леонидовне путем предоставления письменной информации не позднее одного месяца со дня получения настоящего представления.

В соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц.

Начальник территориального отдела



М.П.

(подпись)

И.Л. Шигина